



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

663491, Красноярский край,
Кежемский район, г. Кодинск, ул.
Гидростроителей, 10
(место составления акта)

« 27 » Октября 2017 г.
(дата составления акта)

15 -00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица

№ 13/080/3035/2017

По адресу/адресам: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул.
Гидростроителей, д. 10
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от «12» сентября 2017 № 3035-р/кр г. и. о. заместителя
руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Германа была проведена плановая
документарная проверка в отношении :

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Приангарский политехнический техникум».

С целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в соответствии с ежегодным планом проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления
Ростехнадзора на 2017 год.

Дата и время проведения проверки: в период с 02 октября 2017 г. по 27 октября 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
проверка документарная, распоряжение с запросом документов направлено почтой 14.08.2017 г
исх. № 2.13/301/68 (получено 15.09.2017 г).

подпись, дата

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Вх. № 45305 от 11.10.2017г.

Лица, проводившие проверку:
 Богачёва Татьяна Николаевна – начальник Ангарского территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора.

Кочергина Марианна Юрьевна – государственный инспектор Ангарского территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовал(а):
 проверка документарная

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 6.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 6.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приангарский политехнический техникум» поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю ИНН 2420005887, ОГРН 1022400829043, Дата присвоения ОГРН 26.11.2002 г КПП 242001001.

Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД основной :

85.21 Образование профессиональное Среднее

дополнительный :

55.90 Деятельность по предоставлению

прочих мест для временного проживания;

56.29 Деятельность предприятий

общественного питания по прочим видам
 организации питания;

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Директор – Мартыненко Ростислав Николаевич .

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приангарский политехнический техникум» ведет эксплуатацию нежилых зданий, расположенных по адресу:

663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д. 6,
документы на здание не представлены ;

663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, коммунальная зона (общежитие № 43), **документы на здание не представлены.**

663430, с.Богучаны. ул. Партизанская . д.41 стр.1 на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 27.12.2010 г № 24-24-06/010/2010-387, общей площадью - 627,7 кв. м.

Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок, тепловых энергоустановок - не представлены.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - не представлена (далее – Программа).

Отчетность о ходе реализации программы не представлена.

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов составленного по результатам обязательного энергетического обследования в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов не представлен.

Отчет по проведенному энергетическому обследованию – не представлен.

Ответственным за энергоэффективность и энергосбережение – распорядительным документом не назначен.

Ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедший проверку знаний в органах государственного энергетического надзора, не назначен.

Краткая характеристика установленного оборудования

1. Электрические установки

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации - *нет*;

в том числе, автономные - *нет*;

Испытания электрических сетей и электрооборудования: *представлены*

(Наименование лаборатории, № технического отчета, дата проведения испытаний, замечания по протоколам)

Электротехнический персонал – *нет*;

Электротехнологический персонал - *нет*;

Энергосервисный договор – не представлен.

Здание Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум», расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д 6, является потребителем электрической энергии.

Договор на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 25 января 2017 г № 75., представлен без приложений.

Акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по зданию общежития № 43 – с ООО «Сибирские энергетические сети» от 22 января 2015 года без номера. Раздел границ контакт присоединения кабеля 0,4 кВ к нижним губкам предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП № 104 ф.2.

Учет электрической энергии осуществляется по прибору учета тип ЦЭ6803В М7331 – зав. номер 011068070000428.

Категория надёжности электроснабжения здания общежития № 43 – III.

Акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между заявителем и сетевой организацией по договору на технологическое присоединение по зданию нежилому помещению г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.6 – с ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» № 140 от 28 августа 2012 года. Раздел границ контакт присоединения питающего кабеля 0,4 кВ на верхних контактах вводных рубильников в ВРУ 0,4 кВ щитовой ПУ-67.

Учет электрической энергии осуществляется по приборам учета тип ЦЭ6803ВМ – зав. номер 009082048000156; 009082048000462.

Категория надёжности электроснабжения здания нежилого помещения г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.6 – III.

Акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между заявителем и сетевой организацией по зданию в с. Богучаны ул. Партизанская д.41 стр.1 – не представлен.

Учет электрической энергии в здании с. Богучаны ул. Партизанская д.41 стр.1 осуществляется по приборам учета тип ЦЭ6803ВМ– зав. номер 011073078002433 . год выпуска 2014.

2. Тепловые энергоустановки

Здание Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум», расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д 6 , является потребителем тепловой энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения. Контракт на теплоснабжение и поставку горячей воды от 25 января 2017 г № 45.

Часовой расход тепловой энергии на отопление :

Нежилое помещение г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.6- 0,253179 Гкал/час;

Нежилое помещение г. Кодинск, комзона, общежитие № 43- 0,07438 Гкал/час.

Часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение :

Нежилое помещение г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.6- 0,021014 Гкал/час;

Нежилое помещение г. Кодинск, комзона, общежитие № 43- 0,01788 Гкал/час.

Расчетный расход горячего водоснабжения :

Нежилое помещение г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.6- 0,38838 м³/час;

Нежилое помещение г. Кодинск, комзона, общежитие № 43- 0,33046 м³/час.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности тепловых сетей по объекту общежитие № 43 комзона - без номера без даты, приложением к договору.

Раздел границ тепловых сетей общежития № 43- , тепловые сети проходящие в техническом канале от стены тепловой камеры ТК-3к-2-2 до наружной стены здания общежития.

В здании общежития установлен прибор учета тепловой энергии – тип ВКТ-7, зав. № 39072, дата следующей поверки 21.07.2018 г.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности тепловых сетей по нежилому зданию г. Кодинск, ул. Колесниченко д.6 с ООО « Красноярская региональная энергетическая компания» № 497 от 08 августа 2012 г. Раздел границ – на запорной арматуре в ТК-9в-2 , тепловые сети 2 dy80 мм, L=60.5 м от стены ТК-9в-2 до ввода в здание.

Согласно акта № 497 на балансе и в эксплуатации Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум» находятся наружные тепловые сети 2 dy80 мм, L=60.5 м от стены ТК-9в-2 до ввода в здание, тепловые сети от стены ТК-9в-2в до ввода в сарай, запорная арматура ТК-9в-2в , тепловой узел, внутренняя система отопления , горячего водоснабжения.

3. Холодное водоснабжение

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум», расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д 6 обеспечено холодным централизованным

водоснабжением. Ориентировочный объем годового потребления холодной воды – 1175,34 м.куб.

Контракт на водоснабжение– с ООО «Водоснабжение» № 501-В от 25 января 2017 г.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям здания г. Козьмодемьянск по ул. Колесниченко, д 6 –представлен. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является наружная стена камеры ТК-9-В-2.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным сетям здания г. Козьмодемьянск общежитие № 43 –представлен. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является наружная стена камеры ТК-3К-2-2А.

Приборы учета:

- горячего водоснабжения - информация о наличии прибора учета **не представлена;**
- холодное водоснабжение – информация о наличии прибора учета **не представлена.**

Другие характеристики предприятия (учреждения):

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, ул. Колесниченко, д 6	+/+	+/-	XBC:+/- ГВС: +/-
Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, комзона (общежитие 43)	+/+	+/+	XBC:+/- ГВС: +/-
Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны ул. Партизанская, д.41, стр.1	+/+	-/-	XBC:-/ ГВС: -/-

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или(и)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Не обеспечен учет потребляемых энергетических ресурсов (приборы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения,)на объектах Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум», финансируемых из бюджета : - Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, ул. Колесниченко, д 6- отсутствует информация о наличии приборов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения; - Нежилое здание, расположенное по адресу:	Федеральный закон 261-ФЗ ст. 13 ч 1 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приангарский политехнический техникум»,

	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, комзона (общежитие 43): отсутствует информация о наличии приборов учета горячего и холодного водоснабжения		
2	Отсутствует программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум», согласно приказу от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации.	Федеральный закон 261-ФЗ ст. 25 ч 1.2 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» Приказ от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации Приложения № 1, 2, 3, 4, 5.	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приангарский политехнический техникум»,
3	Не представлен отчет о проведении энергетического обследования зданий Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский политехнический техникум»,	Федеральный закон 261-ФЗ ст. 16 ч.1 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приангарский политехнический техникум»,

Нормативная документация:

1. **ФЗ-261** – Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ /по состоянию на 30.03.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена нет

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник
Ангарского территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора.



(подпись)

Т. Н. Богачева

Государственный инспектор
Ангарского территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора.



(подпись)

М. Ю. Кочергина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Handwritten signature in blue ink)

Мартыненко Р.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

" _____ " октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.